

Nowe Miasto, 31.01.2021

Znak sprawy: SI.271.7.2020.JM

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowe Miasto”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
NR 6**

Zamawiający - Gmina Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, działając na podstawie art.38 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020 z późn. zm) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowe Miasto” udostępnia na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania.

Zapytanie Nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że dla każdej mocy kotła rezygnuje się z określenia minimalnej pojemności naczynia przeponowego wbudowanego w kocioł, a ostateczny dobór naczynia przeponowego dla celów c.o. odbywać będzie się przed montażem i odpowiedzialny będzie za to kierownik budowy za zgodą inspektora nadzoru i jeśli z obmiarów i obliczeń ustalone zostanie, że wbudowane w kocioł naczynie posiada zbyt małą pojemność to Wykonawca dołoży naczynie zewnętrzne, uzupełniające brakującą pojemność ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa pojemności naczynia przeponowego wbudowanego w kocioł, a wskazane w SIWZ wielkości pojemności naczynia przeponowego wbudowanego w kocioł należy uznać jako pogładowe. Ostateczną wielkość naczynia należy dobrać do istniejących warunków, co potwierdzi na etapie wykonawstwa Kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Dla kotłów o mocy nominalnej poniżej 30 kW Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach na etapie realizacji projektu za potwierdzeniem Inspektora Nadzoru dołożenie naczynia zewnętrznego, które uzupełni brakującą pojemność naczynia wbudowanego. Dla

kotłów o mocy nominalnej powyżej 30 kW dopuszcza się wyłącznie montaż naczynia zewnętrznego poza kotłem.

Wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

WÓJT GMINY NOWE MIASTO

/-/Sławomir Dariusz Zalewski/